

LEGENDA:

- CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE
- PONTO DE LUZ INCANDESCENTE
- APLIQUE INCANDESCENTE NA PAREDE
- CAIXA 100mm X 100mm NO TETO OU INDICADA
- -CX. OCTOGONAL F.M.O
- = TOMADA P/AR CONDICION., 15A/250V, h=1,80m
- = TOMADA UNIV., 2P+T, 15A/250V, h=0,40m OU INDICADA
- = TOMADA UNIV., 2P+T, 15A/250V, h=1,30m OU INDICADA
- TOMADA h=2,00m OU INDICADA
- = INTERRUPTOR SIMPLES H=1m
- = INTERRUPTOR DUPLO H=1m
- = INTERRUPTOR TRIPLO H=1m
- = INTERRUPTOR HOTEL H=1m
- FIOS E CABOS; NEUTRO, FASE, RETORNO, PONTE E TERRA
- ELETRODUTO EMBUTIDO P/ ENERGIA COMUN
- = TUBULAÇÃO QUE SOBE
- = TUBULAÇÃO QUE DESCE
- = TUBULAÇÃO QUE PASSA
- CX. PASSAGEM 4x4", OU COM DIMENSÕES INDICADAS
- CX. ALV. 30x30x30cm C/ POSTE P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LIMA PETALA
- PONTO DE TV
- CX. ALV. 30x30x30cm C/ 1 REFLETOR
- INTERFONE
- CIGARRA
- CAMPAINHA
- PONTO DE TELEFONE
- ILUMINAÇÃO TIPO ESPETO

LEGENDA

- CENTRAL DE ALARME DE ROUBO
- CPA — CAIXA PASSAGEM LÓGICA OU DO DE TELEFONIA
- SIRENE P/ ALARME
- PONTO DE ALARME
- SUPORTE C/ CÂMERA CCD 1/3 480 LINHAS
- TOMADAS 220 V ALIM. FONTE 12V C/ CABO PARALELO= 2x1,5mm2 (2,0m DO PISO ACABADO)
- MONITOR LCD 20"
- CB 20/21 CABO COAXIAL RG59 C/ Nº PONTA
- INTERFONE
- VÍDEOFONE

QUADRO DE CARGAS – (Iluminação e Tomadas)

CD	Circ. Nº	Utilização	HP	Iluminação 60W	100W	150W	160W	Tomadas 100W	150W	300W	350W	3.300W	5400	Total Watts	Disjunt. A	Cond. mm2	Fase
CD	01	AREA DE PRODUÇÃO			16									1600	15	2,5	S
CD	02	SANIMENTOS/LAB. QUIMICO/LAB. MICRO			03			09						1200	15	2,5	R
CD	03	RECEPÇÃO DO LEITE/DESCARGA/WALL		02	06			05						1220	15	2,5	T
CD	04	SILO DO LEITE/SORO/SALA MOTORISTAS			08			05						1400	15	2,5	T
CD	05	FATIAÇÃO/MAQUINAS/LAVAGEM/CARRIN			09			04						1500	15	2,5	S
CD	06	S= CREME/2= ESTOQUE			09			02						1100	15	2,5	R
CD	07	S= SALGA/MATURAÇÃO/FATIAÇÃO/EMBAL			11			04						1500	15	2,5	S
QUADRO DE LUZ	08	AREA DE PRODUÇÃO	4											1492	20	4,0	S
	09	AREA DE PRODUÇÃO	5											1492	20	4,0	S
	10	AREA DE PRODUÇÃO	5											1492	20	4,0	R
	11	AREA DE PRODUÇÃO	5											3730	3x15	4,0	R
	12	AREA DE PRODUÇÃO	5											3730	3x15	4,0	T
	13	AREA DE PRODUÇÃO	7,5											5.595	3x15	4,0	T
	14	AREA DE PRODUÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	15	AREA DE PRODUÇÃO	10											3460	3x25	10,0	S
	16	AREA DE PRODUÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	17	AREA DE PRODUÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	18	AREA DE PRODUÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	19	RECEPÇÃO DO LEITE/DESCARGA	2											1492	20	4,0	S
	20	RECEPÇÃO DO LEITE/DESCARGA	2											1492	20	4,0	S
	21	RECEPÇÃO DO LEITE/DESCARGA	2											1492	20	4,0	S
	22	SILO SORO	2											1492	20	4,0	S
	23	SILO DO SORO	2											1492	20	4,0	S
	24	FAIXA DE MAQUINAS	2											1492	20	4,0	S
	25	FAIXA DE MAQUINAS	2											1492	20	4,0	S
	26	FAIXA DE MAQUINAS	2											1492	20	4,0	R
	27	FAIXA DE MAQUINAS	2											1492	20	4,0	R
	28	FAIXA DE MAQUINAS	2											1492	20	4,0	T
	29	FAIXA DE MAQUINAS	2											1492	20	4,0	T
	30	LAVAGEM DE CAIXAS/CARRINHOS	2											1492	20	4,0	T
	31	LAVAGEM DE CAIXAS/CARRINHOS	2											1492	20	4,0	T
	32	CAMARA ESTOQUE	2											1492	20	4,0	T
	33	CAMARA ESTOQUE	2											1492	20	4,0	T
	34	CAMARA SALGA	2											1492	20	4,0	S
	35	CAMARA SALGA	2											1492	20	4,0	S
	36	CAMARA MATURAÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	37	CAMARA MATURAÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	38	SALA FATIAÇÃO	2											1492	20	4,0	R
	39	SALA FATIAÇÃO	2											1492	20	4,0	R
	40	SALA FATIAÇÃO	2											1492	20	4,0	R
	41	SALA DE EMBALAGEM	2											1492	20	4,0	R
	42	SALA DE EMBALAGEM	2											1492	20	4,0	R
	43	SALA DE EMBALAGEM	2											1492	20	4,0	R
	44	SALA DE MANTEIGA	2											1492	20	4,0	R
	45	SALA DE MANTEIGA	2											1492	20	4,0	R
	46	SALA DE MANTEIGA	2											1492	20	4,0	R
	47	CAMARA DE CREME	2											1492	20	4,0	R
	48	CAMARA DE CREME	2											1492	20	4,0	R
	49	ANTE SALA/CIRC/DEFUMADOR/MANTEIGA	2		05			03						800	15	2,5	R
	50	SALA EXPEDIÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	51	AREA DE PRODUÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	52	SALA DE MANUTENÇÃO	2											1492	20	4,0	S
	53	AREA DE PRODUÇÃO	2											1492	20	4,0	S
													Sub-Total	80,01			
QUADRO DE LUZ 2	01	EMPREGO			08									800	15	2,5	R
	02	EMPREGO			08									800	15	2,5	R
	03	FUNDOS						11						1700	15	2,5	R
	04	FUNDOS						07						900	15	2,5	R
													Sub-Total	41,01			
QUADRO DE LUZ 3	01	EMPREGO		04	02									440	15	2,5	R
	02	EMPREGO		04	04									600	15	2,5	R
	03	EMPREGO		10										800	15	2,5	R
	04	FUNDOS						08						900	15	2,5	R
	05	FUNDOS						02						900	15	2,5	R
	06	FUNDOS						06						600	15	2,5	R
	07	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	08	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	09	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	10	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	11	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	12	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	13	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	14	CAMERO											01	5400	25	4,0	T
	15	AR CONDICIONADO							01					1500	20	4,0	S
	16	AR CONDICIONADO							01					1500	20	4,0	S
	17	AR CONDICIONADO							01					1500	20	4,0	S
	18	AR CONDICIONADO							01					1500	15	2,5	S
													Sub-Total	1500			
QUADRO DE LUZ 4	01	ESPAÇO CALDEIRA			03			04						500	15	2,5	R
													Sub-Total	500			
													TOTAL	6.201,01			

Carga Instalada: 120,353 – Proteção: 3x100A – Alimentador: 4#25mm²– N.º espaços no CD: 77

01 PLANTA BAIXA/INDÚSTRIA

ESCALA: 1/100

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.587,46m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Av. Nove de Maio, 1015 – Centro
VISTA GAÚCHA–RS

OBRA:

FÁBRICA DE LATICÍNIO

PROJETO: ELÉTRICO — PLANTA BAIXA

PRANCHA/ARQUIVO: 08

LOCAL: RSC 163 – DIST. INDUSTRIAL — VISTA GAÚCHA/RS

ESCALA: 1 : 100

PROPRIETÁRIO: Eng. Agr. Claudemir Jose Locatelli — Prefeito Municipal

DATA: Projeto: JULHO/2014 — Plotagem: JULHO/2014

RESP. TECNICO: Eng.Sadí de Souza — CREA/RS 136902

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 1.587,46m2

DESENHOS: